



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din zz.ll.aaaa

Ca urmare a notificării adresate de S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. , cu sediul în municipiul Ploiești , strada Gheorghe Grigore Cantacuzino , nr. 348 , județul Gorj , privind planul/progranul PUZ – CONSTRUIRE CONDUCTA ADUCTIUNE GAZE DE LA SONDA 213 BIBESTI LA GRUP FACILITATI DE SUPRAFATA 206 BIBESTI – comuna Turburea și Aninoasa , intravilan și extravilan , județul Gorj , înregistrată la APM Gorj cu nr. 6929 din 15.07.2019 și completări nr. 7768 din 06.08.2019 , în baza

- *HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;*
- *OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
- *HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;*
- *OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;*
- *Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.*
-

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

- ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 06.08.2019 , a completărilor depuse la documentație;
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,



decide :

Planul/programul PUZ – CONSTRUIRE CONDUCTA ADUCTIUNE GAZE DE LA SONDA 213 BIBESTI LA GRUP FACILITATI DE SUPRAFATA 206 BIBESTI – comuna Turburea și Aninoasa , intravilan și extravilan , județul Gorj , nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor:

Planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului și urbanism și stabilește cadrul pentru un proiect care este prevăzut în anexa II la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG 1076/2004, nu au fost evidențiate efecte potențial semnificative asupra mediului Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la:

- regimul de construire;
- funcțiunea zonei;
- înălțimea maximă admisă;
- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);
- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
- retragerea clădirilor față de aliniament
- distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

Prin Planul Urbanistic Zonal se propun soluții pentru:

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal;
- categoria funcțională a dezvoltării urbanistice și eventualele servituți;
- zonificarea funcțională a terenurilor;
- statutul juridic și circulația terenurilor;
- propuneri privind categoria de folosință a terenului în condițiile amplasării conductei de transport gaze naturale;

Obiectivul prezentului Plan Urbanistic Zonal îl reprezintă stabilirea zonei de protecție a conductei de aducțiune de la Sonda 213 Bibești la grup facilități suprafață 206 Bibești.

Zona studiată este situată parțial în intravilanul și extravilanul comunelor Turburea și Aninoasa.

Teren studiat are o suprafață 21450 mp, din care 4950 mp pe teritoriul comunei Turburea și 16500 mp pe teritoriul comunei Aninoasa.

Dat fiind specificul lucrării, neexistând o suprafață construită și o suprafață desfășurată, nu se poate calcula P.O.T. și C.U.T.

Suprafata de teren necesara pentru montajul conductei este reprezentata de o fâsie de teren ce reprezinta culoarul de lucru al conductei. Culoarul de lucru a fost stabilit în concordanță cu condițiile din teren și va avea lățimea de 5,5 m.

Conducta de gaze se vor amplasa la min. 0,5 m de conductele de apă aflate paralel cu traseul conductei de gaze.

Conducta de aducțiune se va amplasa la min. 1,0 m de liniile electrice subterane paralele cu aceasta, iar în cazul intersecțiilor cu liniile electrice subterane, distanța pe verticală va fi de min. 0,5 m între generatoare. În cazul în care respectarea condițiilor de mai sus nu este posibilă, conducta de gaze se va introduce în tuburi de protecție

Distanța dintre conducta subterană și cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stâlp L.E.A. de înaltă, medie și joasă tensiune va fi de 5,00 m .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Strada Unirii , nr. 76 , municipiul Tg.Jiu

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253215384; Fax 0253212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Lungimea conductei proiectate este de 3908 m, din care 3039 m pe teritoriul comunei Aninoasa și 869 m pe teritoriul Comunei Turburea;
- Teren studiat are o suprafață de 21450 mp, din care 4950 mp pe teritoriul comunei Turburea și 16500 mp pe teritoriul comunei Aninoasa;
- Culoarul de lucru necesar, va avea lățimea de 5,5 m;
- Amplasamentul studiat este supus opțiunii proprietarului terenului;
- Fiind vorba despre amplasarea unei conducte de alimentare cu gaze naturale nu se poate vorbi despre un regim de înălțime și despre un regim de aliniere a construcțiilor;
- Zona de protecție a unei conducte va fi înscrisă, obligatoriu, pe plăcuțele indicatoare care marchează traseul conductei sau pe cele ce se montează pe perimetrul instalațiilor.
- Zona de protecție a conductei este de 5,00 m din axul conductei .

Bilanț teritorial :

Teren total studiat		din care	pe teritoriul Comunei Aninoasa		pe teritoriul Comunei Turburea	
21450 mp	100 %		16500 mp	76,92 %	4950 mp	23,08 %

Teren total studiat		din care	Intravilan		Extravilan	
21450 mp	100 %		1092 mp	5,09 %	20358 mp	94,91 %

b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul Urbanistic Zonal va respecta prevederile Planurilor de Amenajare a Teritoriului .

c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Nu este necesară alimentarea cu apă și energie electrică .

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu există riscuri naturale și antropice care ar putea influența negativ realizarea conductei de alimentare cu gaze naturale.

e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu : nu este cazul .

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor: nu este cazul .

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul .

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul .

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul .

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): – nu este cazul

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul .

(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul .

(iii) folosirea terenului în mod intensiv : nu este cazul .

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: nu este cazul .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Strada Unirii , nr. 76 , municipiul Tg.Jiu

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253215384; Fax 0253212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Obligațiile titularului:

- Respectarea legislației de mediu în vigoare și a legislației specifice .
- Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării .
- Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul , precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului .
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului planului
- Respectarea Ordinului MS nr. 119/2014 - privind distanțele minime de protecție sanitară la amplasarea construcțiilor .

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunțuri publicate în ziarul Impact în data de 12.07.2019 și 15.07.2019 și privind depunerea notificării în vederea obținerii avizului de mediu ;
- Anunțul și Draft-ul deciziei etapei de încadrare a PUZ afișat pe pagina de internet a APM Gorj;
- Documentația de susținere a solicitării au fost accesibile consultării publicului pe toată durata derulării procedurii de reglementare la sediul APM Gorj , municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 județul Gorj

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Strada Unirii , nr. 76 , municipiul Tg.Jiu

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253215384; Fax 0253212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679