




S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Sucursala Electrocentrale Turceni
Birou Protecția Mediului
17634/03.10.2018



CĂTRE, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

Referitor Revizuire AIM nr.1/2014

Avand in vederea adresa nr.8833/28.09.2018, privind observatiile facute de asociatiile GREENPEACE CEE Romania si BANKWATCH Romania, va transmitem punctul de vedere la problemele semnalate:

Pentru observații BANKWATCH Romania:

1. Nu este cazul, distanta de primele locuinte fiind aproximativ 2km, iar la zgomot se fac masuratorii lunare si odata pe an cu laborator acreditat fiind respectata limita de 65db la incinta. Documentele sunt puse la dispozitia APM Gorj.
- 2.3.4 Exista studiul de dispersie privind dispersia emisiilor provenite de la sursele fixe cu harti de impact pentru toti poluantii, intocmit de ICPET ECO SA Bucuresti. Documentele sunt puse la dispozitia APM Gorj.
5. Poluantii se monitorizeaza continuu pentru fiecare IMA, IMA4 este desfiintata, IMA 3 este in functiune si respecta valorile limita ale emisiilor de SO₂, NO_x si pulberi conform legislatia in vigoare.
6. Exista contractul nr. 1564/ CEOSE/ 15.05.2015 incheiat cu firma acreditata RENAR pentru monitorizarea mercurului din gazele de ardere la fiecare bloc energetic in conformitatea cu obligatii din AIM. Masuratorile se realizeaza o data pe an, rezulatele din 2017 arata ca nu sunt depasite valorile limita.

Pentru observații GREENPEACE CEE Romania

- A. La grupul nr.7 au fost realizate investitii pentru (modernizare ELF, implementare SNCR, optimizare FGD) respectand emisiilor impuse prin legislatia in vigoare.
- B. IMA 3 - aferenta bl.nr. 5 si 7 - are in functiune instalatie SNCR care respecta valorile limita pentru emisiile de NO_x ;
- are in functiune instalatie de desulfurare care respecta valorile limita pentru emisiile SO₂



S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

ROMANIA

- la blocul energetic nr. 7 au fost modernizate electrofiltrele care respecta valorile limita pentru pulberi .

C. Depozitul de zgura si cenusa nr. 1 Valea Ceplea are sistata depozitarea iar pana la 31.12.2018 termen de inchidere.

Evacuarea zgurei si cenusii este realizata in sistem de slam dens in depozitul de zgura si cenusa nr.2.

D. SE Turceni respecta in totalitate legislatia de mediu.

Director S.E. Turceni,



**Director Tehnic,
Viorel Filip**

**Sef Birou Protectia Mediului
Iuliana Andreea Gruescu**